

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

E.6(2) palestra


1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato	1	Validità	10 anni
Riferimenti catastali	p.ed 273 c.c. Fisto.		
Indirizzo edificio	Spiazzo Rendena (Tn) - Località Fisto		
Nuova costruzione <input checked="" type="checkbox"/>	Passaggio di proprietà <input type="checkbox"/>	Riqualificazione energetica <input type="checkbox"/>	
Proprietà	Comune di Spiazzo Rendena		
Indirizzo	Spiazzo Rendena (Tn) - 38088 Via S. Vigilio nr. 2		
E-mail		Telefono	0465-801074


2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

Edificio di classe: **B**


3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI




PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE
9.1 kWh/m³-anno



PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO
5.3 kWh/m³-anno




PRESTAZIONE RISCALDAMENTO
9.1 kWh/m³-anno



PRESTAZIONE ACQUA CALDA
1.6 kWh/m³-anno

EMISSIONI DI CO₂
2.8 kg/m²-anno



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II III IV V

5. Metodologie di calcolo adottate

UNI TS 11300

9. NOTE

--	--	--	--

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Nuova costruzione			Foto dell'edificio
Tipologia costruttiva	Struttura portante in cemento armato			
Anno di costruzione	2009	Numero di appartamenti	1	
Volume lordo riscaldato V(m ³)	16850	Superficie utile m ²	1805	
Superficie disperdente S(m ²)	5038	Zona climatica / GG	F /	
Rapporto S/V	0.29	Destinazione d'uso	E.6(2)	

11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	2009	Tipologia	Generatori di calore a gasolio
	Potenza nominale (kW)	200	Combustibile	Gasolio
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	2009	Tipologia	Generatori di calore a gasolio
	Potenza nominale (kW)	44	Combustibile	Gasolio
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Illuminazione	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)			
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annua prodotta (kWh _e /kWh _t)			

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico	dott. ing. Valter Paoli		
Indirizzo	Tione di Trento (Tn) 38079 - Via della Cros, 4	Telefono/e-mail	0465/321790 info@studiomps.it
Progettista/i impianti	dott. ing. Valter Paoli		
Indirizzo	Tione di Trento (Tn) 38079 - Via della Cros, 4	Telefono/e-mail	0465/321790 info@studiomps.it

13. COSTRUZIONE

Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori			
Indirizzo		Telefono/e-mail	

14. SOGGETTO CERTIFICATORE

Ente/Organismo pubblico <input type="checkbox"/>	Tecnico abilitato <input checked="" type="checkbox"/>	Energy Manager <input type="checkbox"/>	Organismo / Società <input type="checkbox"/>
nome e cognome/ Denominazione	dott. ing. Valter Paoli		
Indirizzo	Tione di Trento (Tn) 38079 - Via della Cros, 4	Telefono/e-mail	0465/321790 info@studiomps.it
Titolo	Ingegnere		
Ordine/iscrizione	Trento nr. 991		
Dichiarazione di indipendenza	consapevole delle responsabilità assunte in relazione ai contenuti del presente Attestato di Certificazione Energetica ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale DICHIARO di poter svolgere con indipendenza ed imparzialità di giudizio, l'attività di Soggetti Certificatore per il sistema Edificio/Impianto di cui al p.to 1 "informazioni generali" in quanto estraneo alle attività elencate al punto 2 comma 3 All. III del D.Lgs n°115 del 30 Maggio 2008		
Informazioni aggiuntive			

15. SOPRALLUOGHI

1)	
2)	
3)	

16. DATI IN INGRESSO

Progetto energetico <input checked="" type="checkbox"/>	Rilievo sull'edificio <input type="checkbox"/>
Provenienza e responsabilità	

17. SOFTWARE

Denominazione	STIMA10 ver. 7.5.04a	Produttore	Watts Industries Italia srl
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti inferiore al +/- 5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento nazionale (UNI TS 11300)			
Software conforme alle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 ai sensi del D.Lgs n°115 All.3 - Certificato CTI n°007			

Data emissione 28 FEB 2011

